



ANEXO I

PROVINCIA DEL CHUBUT
CONTRATACION: CONCURSO DE PRECIOS NRO. 44/2022
REPARTICION: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Especificaciones Técnicas

- Proveer 60 baterías (para UPS) con las siguientes características:
 - Marca de la UPS: AEC
 - Modelo de la UPS: ST5020 (20KVA)
 - Cantidad de baterías: 60
 - Baterías de 12V 7.5Ah de reconocida marca (ejemplos: VISION CP1275 - YUASA NP7-12)
- Mano de obra por el reemplazo de las baterías on site. De ser necesario desoldar los terminales de las antiguas baterías y resoldar los terminales de las nuevas baterías, esto debe ser incluido.
- Realizar todas las pruebas necesarias para verificar el normal funcionamiento del equipo. Cuando se determine que la UPS funciona en perfectas condiciones luego del cambio de baterías, se dará por concretada la entrega de los productos.
- Incluir el envío de las baterías a la Delegación Informática de Puerto Madryn: Mosconi 33 C.P.: 9120.