

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

POSTERGA FECHA DE APERTURA

Licitación Pública N°:	17/2021
Expediente N°:	1045/2021 – PJ SIAFyC
Nueva Fecha de Apertura:	10/09/2021
Hora:	11 horas
<u>Objeto del Llamado:</u> “Sistema de climatización de la Torre I Edificio Belgrano – Etapa III - Provisión de torres enfriadoras”	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

El presente llamado tiene por objetivo la provisión de 2 torres de enfriamiento para el sistema de refrigeración del edificio. Los mismos serán entregados en el edificio ubicado en la calle Belgrano N° 521 de la ciudad de Rawson.

Las torres de enfriamiento del sistema se instalarán en la azotea del edificio. La empresa contratista deberá proveer dos equipos marca Westric (similar o superior) modelo EL-050 de 50 toneladas de refrigeración.

La instalación de refrigeración está proyectada para realizarse en la azotea del edificio, la empresa contratista será la encargada de realizar el izado de los equipos a la azotea ubicada a un nivel de 18,50 mts., en la posición que indicara la inspección.

La empresa contratista será responsable de no dañar la membrana de la azotea.

El Plazo para la entrega es de 60 (sesenta) días corridos.

Planilla de Cotización: Licitación Pública N° 17/2021

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	Provisión de 2 Torres enfriadoras de 50 TR de refrigeración - Westric (similar o superior)		
TOTAL				