

SECCION IV

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2024

Obra: "Sistema de bombeo sanitario Ciudad Judicial CR"

Ubicación: Hipólito Yrigoyen N° 1835 entre F. Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 – DESCRIPCION GENERAL

La presente Licitación Pública corresponde a la contratación para la realización de los Sistemas Electromecánicos que abastecen los servicios sanitarios del Edificio de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.

Las tareas deberán desarrollarse en subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso y azotea según se indica en planos adjuntos y en los sectores indicados.

Para todas estas tareas se deberá considerar las terminaciones ya realizadas, y la protección sobre los materiales de los sectores afectados y de circulación.

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de este, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Los trabajos incluyen toda la provisión de materiales, mano de obra y accesorios, necesarios para ejecutar las instalaciones que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que la documentación técnica que integra el Pliego está desarrollada a nivel Anteproyecto, siendo exclusiva responsabilidad del Contratista la confección de los planos de Proyecto Ejecutivo, cálculos, dimensionamientos de los sistemas planteados, etc.

Se detalla a continuación los trabajos a realizar:

Verificación del cálculo y la ejecución de los colectores de los tanques de agua e incendio existentes, provisión e instalación de flotantes eléctricos, alimentación a bombas y válvulas o grupos de válvulas de distintos circuitos, etc., todos con sus respectivos accesorios de radio largo, bridas y soportes, válvula de purga, etc.

Presurización de instalación de distribución de agua fría mediante sistema hidroneumático.

Sistema de Recirculación de agua caliente a partir de tres termotanques existentes, se ejecutarán cañerías de alimentación a los mismos, y la conexión con la cañería de distribución existentes

Revisión y reacondicionamiento de desagües pluviales y cloacales primarios, ventilaciones a nivel de sala de máquinas y estacionamiento.

El oferente deberá replantear lo existente y verificar todos los conductos que se deberá reemplazar y/o modificar atento el deterioro ocurrido por el paso del tiempo y el vandalismo.

En los pozos de bombeo de hormigón armado existentes, con su correspondiente tapa de acceso y ventilación, el Contratista hará la provisión e instalación de dos bombas centrífugas sumergidas tipo FLYGT aptas para líquidos cloacales o pluviales s/corresponda y cañería de impulsión solidaria.

El Contratista proveerá e instalará los tableros de comando de todos los cuadros de bombas, debiendo conectar los mismos al tablero seccional que se encuentra en subsuelo.

El Contratista proveerá e instalará los tableros eléctricos de comando de todos los sistemas de bombeo sanitario, debiendo conectar los mismos al tablero seccional que se encuentra en subsuelo.

Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración	Representante Técnico	Oferente/Contratista	Sección IV
			Página 1

La Empresa deberá confeccionar los planos de proyecto definitivos con las adaptaciones y ajustes que resulten necesarios, croquis de detalle y modificaciones que fueran requeridos, según se especifica en pliego para cada sistema, y contemplara la realización de los planos conforme a obra de todas las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales, en caso de que fuera necesario, con sus cánones correspondientes y firmas de profesionales habilitados a tal fin.

El plazo de ejecución de las tareas será de 120 días corridos.

Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración	Representante Técnico	Oferente/Contratista	Sección IV
			Página 2